Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:53

Link do produktu: https://www.hydmax.pl/rura-pexalpex-16x2-diamond-1m-p-4.html



Rura PEX/AL/PEX 16x2 Diamond 1m

Cena	**2,51 zł**
Numer katalogowy	**1115054937**
Kod producenta	**2131**
Kod EAN	**5907547601620**

Opis produktu

Rura PEX/AL/PEX ∅16, 1 metr bieżący

DIAMOND Kraków

Rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX 16

przeznaczona jest do instalacji C.O. oraz wodociągowej dla ciepłej jak i zimnej wody. Znakomicie nadaje się do ogrzewania podłogowego! Pracuje w temperaturze 95 stopni Celsjusza i maksymalnym ciśnieniu 10 BAR.

Zewnętrzna i wewnętrzna warstwa rury wykonana jest z polietylenu usieciowanego, warstwę środkową stanowi warstwa aluminium.

Rura posiada wszelkie wymagane certyfikaty i dopuszczenia stosowane w budownictwie.

Jej jakość została doceniona certyfikatem **ISO 9001**

Rurę PEX/AL/PEX firmy DIAMOND sprzedajemy od wielu lat.

W tym czasie produkt ten zdążył wyrobić sobie prestiż i uznanie wśród licznej rzeszy instalatorów oraz zadowolonych użytkowników.

Dane techniczne

- Producent/Gwarant: firma **DIAMOND** z siedzibą w Krakowie
- Rozmiar: średnica zewnętrzna 16mm, grubość ścianki 2 mm
- Grubość warstwy aluminium : 0,2mm
- **Gwarancja:** 10 LAT (obowiązuje na podstawie dowodu zakupu)

Instrukcja montażu

Montaż instalacji z systemu PEX należy przeprowadzić w następujący sposób:

Przy montażu złączki należy zapewnić odpowiedni odcinek prosty za jak i przed złączką.
Odcinek prosty powinien wynosić co najmniej 10x średnica zewnętrzna rury.
Miejsce połączenia nie powinno podlegać żadnym naprężeniom wzdłuż osi.
Do gięcia końcówek rur stosuje się sprężynę wewnętrzną, natomiast do gięcia odcinków prostych- sprężyny zewnętrzne.
Rurę należy ciąć prostopadle do jej osi za pomocą specjalnych narzędzi.
Koniec przewodu musi przylegać równomiernie na całym obwodzie w gnieździe złączki.
Koniec rury należy zfazować przy pomocy kalibratora (wykonanie zfazowania zewnętrznej i
wewnętrznej krawędzi rury)

Do zaprasowywania złączek FZZ DIAMOND należy używać szczęki typu „ U ”, połączenia takie są nierozłączne.
Szczęki zaciskarki muszą być całkowicie domknięte. Użycie prawidłowych szczęk i maszyny do zaprasowywania, prawidłowa kalibracja rury PEX oraz protokół z wykonanej próby szczelności po wykonaniu instalacji są podstawą do uzyskania gwarancji
Złączki zaprasowywane FZZ które będą zamontowane w instalacji podtynkowej, muszą być w odpowiedniej otulinie
Przed montażem należy sprawdzić elementy podlegające połączeniu; powinny być czyste, bez zanieczyszczeń mechanicznych
Połączenia skrętno-zaciskowe uznawane są za połączenia rozłączne
Połączenia przy użyciu kształtek skrętno-zaciskowych używane są przy montażu instalacji natynkowych; nie powinno się używać tego typu połączeń w instalacji podtynkowej
Montaż i wykonanie instalacji w systemie pex wykonywać w temperaturze dodatniej.